



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Subgerencia Gestión de Sistemas GAM

COMUNICADO DE SUSPENSION Y/O DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

| | |
|---------------------------------|--|
| Fecha: | 12/09/16 |
| Descripción del Evento: | Cierre de válvulas en la planta potabilizadora de Alajuelita para recuperar el nivel del tanque, por motivo de la falla en el bombeo de Calle Nueva. |
| Ubicación | Provincia: San José |
| | Cantón: Alajuelita. |
| | Distrito: San Josecito |
| | Barrio/Urbanización/Otro: Alajuelita: Calle El Alto, San Josecito, Calle Cochea El Llano y alrededores. |
| | Dirección del Evento: - Planta Potabilizadora Alajuelita |
| Afectación | Población afectada estimada: 2500 |
| | Hora de inicio del trabajo: 06:00:00 |
| | Hora estimada de restablecimiento del servicio 11:00:00 |
| Observaciones Generales: | 0 |